

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Getriebebau-Nord-Str. 1 . 22941 Bargteheide, Germany . Τηλ. +49(0)4532 289 - 0 . Φαξ +49(0)4532 289 - 2253 . info@nord.com C411000_2622

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ

Στο πνεύμα των Οδηγιών ΕΕ 2014/34/ΕΕ παράρτημα VII, 2014/30/ΕΕ παράρτημα II, 2009/125/ΕΚ παράρτημα IV, 2011/65/ΕΕ παράρτημα VI

Η Getriebebau NORD GmbH & Co. KG ως κατασκευαστής δηλώνει δια του παρόντος ότι τα ασύγχρονα μοτέρ τριφασικού ρεύματος των σειρών παραγωγής

σελίδα 1 από 1

• **SK 63^{*1)/*2)} 2G ^{*3)} έως SK 200^{*1)/*2)} 2G ^{*3)}**

1) Χαρακτηριστικό απόδοσης: S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, W -προαιρετικά συμπληρωμένο από: H, P

2) Χαρακτηριστικό αριθμού πόλων: 2, 4, 6

3) περαιτέρω επιλογές

με τη σήμανση ATEX  II 2G Ex eb IIC T3 Gb

αναπαοκρίνονται στους εξής κανονισμούς:

Οδηγία ATEX για προϊόντα

2014/34/ΕΕ

ABI. L 096 από 29/3/2014, σελ. 309–356

Οδηγία περί οικολογικού σχεδιασμού

2009/125/ΕΚ

ABI. L 285 από 31/10/2009, σελ. 10–35

(ΕΕ) 2019/1781

ABI. L 272 από 25/10/2019, σελ. 74-94

(ΕΕ) 2021/341

ABI. L 68 από 26/02/2021, σελ. 108-148

Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

2014/30/ΕΕ (από 20 Απριλίου 2016)

ABI. L 96 από 29/3/2014, σελ. 79–106

Οδηγία RoHS

2011/65/ΕΕ

ABI. L 174 από 1/7/2011, σελ. 88–110

Απεσταλμένη οδηγία

2015/863

ABI. L 137 από 04/06/2015, σελ. 10-12

Πρότυπα που εφαρμόστηκαν:

EN IEC 60079-0:2018 +

EN IEC 60079-7:2015/ A1:2018

EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013+AC:2019-02

AC:2020

EN 60034-2-1:2014

EN 60034-5:2001+A1:2007

EN 60034-1:2010+AC:2010

EN 60034-7:1993+A1:2001

EN 60034-8:2007+A1:2014

EN 60034-6:1993

EN 60034-11:2004

EN 60034-14:2018

EN 60034-9:2005+A1:2007

EN 5011:2016+A1:2017+A11:2020

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

EN 60034-30-1:2014

+A2:2021

EN IEC 63000:2018

EN 61000-6-4:2007+A1:2011

EN 60204-1:2018

Αριθμός πιστοποίησης κατασκευαστικών προτύπων ΕΚ:

PTB 14 ATEX 3030^{*4)}, PTB 14 ATEX 3032^{*4)}, PTB 08 ATEX 3024^{*4)}, PTB 14 ATEX 3034^{*4)},

PTB 14 ATEX 3036^{*4)}, PTB 14 ATEX 3038^{*4)}, PTB 14 ATEX 3040^{*4)}, PTB 14 ATEX 3042^{*4)}

PTB 14 ATEX 3044^{*4)}, PTB 14 ATEX 3046^{*4)}

*4) Έκδοση:1

Αρμόδια υπηρεσία για την αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Φυσικό - τεχνικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα)

Bundesallee 100

Αριθμός μητρώου: 0102

38116 Braunschweig

Αρμόδια υπηρεσία για την απονομή του πιστοποιητικού ελέγχου κατασκευαστικών προτύπων ΕΕ:

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (Φυσικό - τεχνικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα)

Bundesallee 100

Αριθμός μητρώου: 0102

38116 Braunschweig

Το πρώτο διακριτικό σήμα δόθηκε το 2008.

Bargteheide, 1/7/2022

U. Küchenmeister
Διευθυντής

Dr. O. Sadi
Τεχνικός διευθυντής