

## Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Getriebebau-Nord-Str. 1 . 22941 Bargteheide, Germany . Tel. +49(0)4532 289 - 0 . Faks +49(0)4532 289 - 2253 . [info@nord.com](mailto:info@nord.com)  
C412000\_3021

## Deklaracja zgodności WE/UE

zgodnie z dyrektywami UE 2014/34/UE załącznik VIII, 2014/30/UE załącznik II, 2009/125/WE załącznik IV, 2011/65/UE załącznik VI

Firma Getriebebau NORD GmbH & Co. KG jako producent niniejszym deklaruje,  
że silniki asynchroniczne trójfazowe serii

Strona 1 z 1

• **SK 63<sup>\*1)/\*2)</sup> 3G <sup>\*3)</sup> do SK 200<sup>\*1)/\*2)</sup> 3G <sup>\*3)</sup>**

1) Oznaczenie mocy: S, SA, SX, M, MA, MB, MX, L, LA, LB, LX, R, X, Y, A, W - opcjonalnie uzupełnione o: H, P

2) Oznaczenie liczby biegunów: 2, 4, 6

3) Opcje

z oznaczeniem ATEX  II 3G Ex ec IIC T3 Gc

spełniają wymagania następujących przepisów:

Dyrektywa ATEX dla produktów	2014/34/UE	Dz.U. L 096 z dnia 29.3.2014, str. 309–356
Dyrektywa dotycząca ekoprojektu	2009/125/WE (rozp. nr 2019/1781)	Dz.U. L 285 z dnia 31.10.2009, str. 10–35
Dyrektywa EMC	2014/30/UE (od 20 kwietnia 2016)	Dz.U. L 96 z dnia 29.3.2014, str. 79–106
Dyrektywa RoHS	2011/65/UE	Dz.U. L 174 z dnia 1.7.2011, str. 88–110
Dyrektywa delegowana	2015/863	Dz.U. L 137 z dnia 4.6.2015; str. 10-12

### Zastosowane normy:

EN 60079-0:2018	EN IEC 60079-7:2015/A1:2018	EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013+AC2016-12
EN 60034-1:2010+AC:2010	EN 60034-2-1:2014	
EN 60034-6:1993	EN 60034-7:1993+A1:2001	EN 60034-5:2001+A1:2007
EN 60034-9:2005+A1:2007	EN 60034-11:2004	EN 60034-8:2007+A1:2014
EN 60034-30-1:2014	EN 55011:2016+A1:2017	EN 60034-14:2018
EN 61000-6-4:2007+A1:2011	EN 60204-1:2018	EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
		EN IEC 63000:2018

Pierwsze oznaczenie nastąpiło w 2014 roku.

Bargteheide, 1.7.2021

U. Küchenmeister  
Dyrektor

Dr O. Sadi  
Dyrektor techniczny