

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Getriebebau-Nord-Str. 1 . 22941 Bargteheide, Germany . Tel. +49(0)4532 289 - 0 . Fax +49(0)4532 289 - 2253 . info@nord.com

EG/EU-Konformitätserklärung

Im Sinne der EG-Richtlinien 94/9/EG Anhang VIII, 2004/108/EG Anhang II, 2011/65/EU Anhang VI
bzw. ab 20. April 2016 im Sinne der EU-Richtlinien 2014/34/EU Anhang VIII und 2014/30/EU Anhang II

Hiermit erklärt Getriebebau NORD GmbH & Co. KG als Hersteller,
dass die elektronischen Motorstarter der Produktreihe

Seite 1 von 1

- **SK 105E-xxx-340-B-.. , SK 115E-xxx-340-B-.. , SK 125E-xxx-340-B-.. , SK 135E-xxx-340-B-..**
SK 145E-xxx-340-B-.. , SK 155E-xxx-340-B-.. , SK 165E-xxx-340-B-.. , SK 175E-xxx-340-B-..
(xxx= 3 kW oder 7,5 kW)

und die Optionen:

SK CU4-24V-123-B, SK CU4-24V-140-B, SK TIE4-WMK-1, SK TIE4-WMK-2, SK TIE4-M12-M16

mit der ATEX-Kennzeichnung  II 3D Ex tc IIIB T125°C Dc X (in IP55) oder

 II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X (in IP66)

den folgenden Bestimmungen entsprechen:

ATEX-Richtlinie	94/9/EG (bis 19. April 2016) ABl. L 100 vom 19.4.1994, S. 1–29 2014/34/EU (ab 20. April 2016) ABl. L 096 vom 29.3.2014, S. 309–356
EMV-Richtlinie	2004/108/EG (bis 19. April 2016) ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 24–37 2014/30/EU (ab 20. April 2016) ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 79–106
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 88–110


Angewandte Normen:

EN 60079-0:2009	EN 60079-31:2009	EN 60529:2000
EN 60947-1:2007+A1:2011+A2:2014	EN 60497-4-2:2012	EN 50581:2012

Zur Einhaltung der ATEX- und EMV-Vorschriften sind die Angaben in der Bedienungsanleitung zu beachten.
Dazu gehören EMV-gerechter Aufbau und Verdrahtung, Applikationsabhängigkeiten und eventuell notwendige original Zubehörteile.

Die erste Kennzeichnung erfolgte in 2015.

Bargteheide, 10.03.2016



U. Küchenmeister
Geschäftsleitung



i.V. F. Wiedemann
Bereichsleiter Frequenzumrichter